

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)

450005 г. Уфа, ул. 8 Марта 12/1 тел.: 252-59-52, тел. доверия (347) 233-99-99

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Салаватский межрайонный ОНД и ПР УНДиПР ГУ МЧС России по РБ

(наименование органа государственного надзора)

453261 г. Салават, ул. Бульвар Матросова, 30 тел. 35-05-04, факс: 35-05-05

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 89/1/1**

**по устранению нарушений обязательных требований  
пожарной безопасности**

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Лицей №12 г. Ишимбай  
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан (МБОУ Лицей №12  
г. Ишимбай МР ИР РБ)**

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя (гражданина),  
владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора по городу Салават и Ишимбайского района Республики Башкортостан по пожарному надзору Полева Сергея Александровича № 89 от 07.06.2021 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «08» июня 2021 г. по «06» июля 2021 г. проведена внеплановая проверка. Проверку провел государственный инспектор города Салават и Ишимбайского района Республики Башкортостан по пожарному надзору Сафиуллин Тимур Рамилевич в отношении объекта защиты: МБОУ Лицей № 12 г. Ишимбай МР Ишимбайский район РБ) (МБОУ Лицей № 12 г. Ишимбай МР ИР РБ, (юридический и фактический адрес: 453200, Республика Башкортостан, город Ишимбай, улица Губкина, 41).

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ Лицей №12 г. Ишимбай МР ИР РБ Винокуровой В.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта и наименование нормативного правового акта РФ и нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка (подпись) о выполнении
Здание г. Ишимбай, ул. Ленина, 26				
1.	Не производится очистка чердачного помещения от пожароопасных отложений (голубиный помёт)	пункт 16(а) Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	11.10.2021	
2.	В актовом зале с расчетным количеством мест более 15, но не более 300, допущено применение деревянных лакированных панелей для отделки стен с неподтвержденными показателями пожарной опасности – сертификаты не предоставлены (не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем КМ1 – то есть по горючести Г1, по воспламеняемости В1,	ст. 134 п.6, табл.29, табл.3 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	11.10.2021	

	дымообразующей способности Д1, по токсичности Т1)			
3.	В актовом зале с расчетным количеством мест более 15, но не более 300, допущено применение панелей для отделки потолка с неподтвержденными показателями пожарной опасности – сертификаты не предоставлены (не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем КМ1 – то есть по горючести Г1, по воспламеняемости В1, дымообразующей способности Д1, по токсичности Т1)	ст. 134 п.6, табл.29, табл.3 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	11.10.2021	
4.	На путях эвакуации, а именно: на лестничных клетках, в коридоре, в вестибюле допущено применение пластиковых панелей для отделки стен с неподтвержденными показателями пожарной опасности – сертификаты не предоставлены (для вестибюлей и лестничных клеток не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем КМ0, для коридоров – чем КМ1).	ст. 134 п.6, табл.28 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	11.10.2021	
5.	На объекте не определен порядок, сроки проведения, а также сами работы по очистке вентиляционных воздуховодов здания от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы должны проводиться не реже 1 раза в год	пункт 43 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	11.10.2021	
6.	В кабинете директора школы допущено применение панелей для отделки потолка с неподтвержденными показателями пожарной опасности – сертификаты не предоставлены (не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем КМ3 – то есть по горючести Г2, по воспламеняемости В2, дымообразующей способности Д3, по токсичности Т2)	ст. 134 п.6, табл.29, табл.3 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	11.10.2021	
7.	В помещении столовой с расчетным количеством мест более 15, но не более 300, допущено применение панелей для отделки стен с неподтвержденными показателями пожарной опасности – сертификаты не предоставлены (не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем КМ1 – то есть по горючести Г1, по воспламеняемости В1,	ст. 134 п.6, табл.29, табл.3 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	11.10.2021	

дымообразующей способности Д1, по токсичности Т1)			
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор  
по городу Салават и Ишимбайскому  
району Республики Башкортостан по пожарному надзору  
Сафиуллин Т.Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному

(подпись)

надзору)

«4» 06 2021 г.

М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

Директор МБОУ Лицей №12 г. Ишимбай МР

ИР РБ Винокурова В.В.

(должность, фамилия, инициалы)

«4» 06 2021 г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.